




Energieversorgung Blumenstein AG *Faktenblatt*



Übersicht Werksteuerungen im Bezug zum Tarif

Tarif ¹⁾		Einfach Haushalt	Haushalt Hauswärme (WP)	Gemeinschaft ZEV	Unterbrechbare Wärme
		Einfachtarif ET 	Doppeltarif DT 	Doppeltarif DT 	Doppeltarif DT 
		Basistarif	Wahlprodukte		
	Steuerung				
Photovoltaik-anlage	>30kVA: zentraler Netz- und Anlagenschutz	ja	ja	ja	—
Autolade-station ²⁾	Lastabwurf (Notabschaltung)	ja	ja	ja	—
Autolade-station ²⁾	Lastreduktion von 11:15 bis 12:15 Uhr + 17:45 bis 18:45 Uhr auf mindestens 50%	nein	ja	nein	—
Wärmepumpe	Gerät > 4kW gesteuert von 11:30 bis 12:00 Uhr	nein	nein	nein	2 x 2 h pro Tag
Boiler	ab 100 Liter Ladung im Niedertarif	nein	ja	nein	—

¹⁾ Es ist erforderlich, den gewünschten Tarif auf der über die Plattform **Elektroform** einzureichende **Apparatebestellung** festzuhalten.

²⁾ Gemäss Faktenblatt «Anforderungen Autoladestationen» der Energieversorgung Blumenstein AG.